

Sommario

Connettore USER PORT

@cnn@		Morsetto	RS232	RS422	RS485	Descrizione
	1A	1A	-	-	A	Terminale A - RS485
	2A	2A	-	-	B	Terminale B - RS485
	3A	3A	0V	0V	0V	Comune USER PORT
	4A	4A	0V	0V	0V	Comune USER PORT
	5A	5A	TX	-	-	Terminale TX - RS232
	6A	6A	Terra			
	1B	1B	-	RX	-	Terminale RX - RS422
	2B	2B	-	RXN	-	Terminale RX N - RS422
	3B	3B	-	TX	-	Terminale TX - RS422
	4B	4B	-	TXN	-	Terminale TX N - RS422
	5B	5B	RX	-	-	Terminale RX - RS232
	6B	6B	Terra			

Settaggio standard elettrico USER PORT

@dip@	Num. Dip	Nome DIP	Impostazione dei DIP			Funzione
	1	JP2	ON	X ¹⁾	X ²⁾	Terminazione RS485
	2	JP3	ON	X ³⁾	X ⁴⁾	Polarizzazione RS485
	3	JP1	ON	X ⁵⁾	X ⁶⁾	
	4		OFF	ON	OFF	Selezione standard elettrico USER PORT
	5		ON	OFF	OFF	
	6		OFF	OFF	ON	
ON ↔ OFF			RS485	RS422	RS232	

^{1), 2), 3), 4), 5), 6)} X = settaggio non influente

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.