

**Sommario**

**IR10Edge** ..... 3  
***IMPLEMENTAZIONE*** ..... 3



## IR10Edge

**I** = Input

**R** = Funzioni di Lettura

La funzione IR10Edge rileva il fronte di salita o discesa di un segnale digitale.

## IMPLEMENTAZIONE

### IR10Edge (Input, Type, Time, Init, Result)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM	
IN	INPUT GLOBAL	Input	F	Stato digitale da analizzare
IN	CONST	Type	F	Tipo di fronte da analizzare, 0 per discesa, 1 per salita.
IN	CONST	Time	L	Tempo di verifica del segnale. Con il valore zero il tempo di verifica viene disabilitato.
IN	GLOBAL	Init	F	Flag per informare se è la prima esecuzione della funzione (0 per prima esecuzione, 1 per successive)
OUT	GLOBAL	Result	F	Flag impostato a 1 quando viene rilevato il fronte, altrimenti viene lasciato invariato.

### Esempio

Nell'esempio l'uscita "ofUscita" viene attivata sul fronte di salita dell'ingresso "Ingresso" dopo una verifica di 1 secondo.

```

;...
gfInit = 0
MAIN:

```

### IR10Edge ( Ingresso, 1, 1000, gfInit, gfResult)

```

;...
IF gfResult
  gfResult = 0
  SETOUT ofUscita
ENDIF
gfInit = 1
WAIT 1
JUMP MAIN
END

```

### Note

- La funzione deve essere posta in un punto dell'applicativo che viene eseguito ad ogni giro logico per poter essere efficace.
- Il flag result viene impostato a 1 solo se si verifica la condizione di fronte, altrimenti rimane invariato.
- Il flag Init è utile nel caso in cui la unit venisse riattivata con comando TRESTART e permette di inizializzare la funzione.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.