

Table of Contents

VC10ChronVar 3

IMPLEMENTAZIONE 3

VC10ChronVar

V = Variabili

C = Funzioni di Calcolo

La funzione VC10ChronVar determina il tempo (in ore, minuti e secondi) complessivo in cui una variabile flag assume valore 1.

IMPLEMENTAZIONE

VC10ChronVar (var01, ore, minuti, secondi)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM
IN	GLOBAL / INPUT / OUTPUT	var01	F Variabile da analizzare
OUT	SYSTEM	ore	L Ore (attivazione variabile)
OUT	SYSTEM	minuti	L Minuti (attivazione variabile)
OUT	SYSTEM	secondi	L Secondi (attivazione variabile)

Esempio

Nell'esempio la variabile var01 viene resettata dopo che è stata attiva per almeno 5 ore e mezza.

VC10ChronVar (var01, ore, minuti, secondi)

```
IF (ore GE 5) AND (minuti GE 30)
  var01 = 0
  ore = 0
  minuti = 0
  secondi = 0
ENDIF
```

Note

- La funzione deve essere posta in un punto dell'applicativo che viene eseguito ad ogni giro logico per poter essere efficace.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.