







# MIM – Card

 <b>MIM - Card</b>	<b>release hardware</b>  <b>01b1</b>	<b>Scheda di specializzazione / Specialization card</b>  <b>L2-TM3</b>
--	--	--

			
<b>2 (A-B)</b> <i>(200 Khz, NPN-PushPull)</i>	<b>2 (Z)</b> <i>(200 Khz, PNP)</i>	<b>2</b> <i>PT100</i>	<b>2</b> <i>(+/- 10V - 16bit)</i>



Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
1A	PE	Terra Ground	-
2A	V1-1	PT100 - 1	XPT1V1
3A	V2-1		XPT1V2
4A	V3-1		XPT1V3
5A	V1-2	PT100 - 2	XPT2V1
6A	V2-2		XPT2V2
7A	V3-2		XPT2V3
8A	+ 12V	Out 12 Volt**	-
9A	PHA1	Contatore bidirezionale 1 <i>Bidirectional counters 1</i>	X.CNT01
10A	PHB1		1.INTz1(*)
11A	PHZ1		
12A	0 V	OUT 12 Volt **	-
13A	+ 12V		
14A	PHA2	Contatore bidirezionale 2 <i>Bidirectional counters 2</i>	X.CNT02
15A	PHB2		1.INTz2(*)
16A	PHZ2		
17A	0 V	Out 0 Volt	-
18A	AO 1	Uscite analogiche 1 e 2 <i>Analog outputs</i>	X.AN01
19A	AO 2		X.AN02
20A	GAO	Comune uscite analogiche <i>Common analog outputs</i>	-


\* = Ingressi associati alle **Linee di interrupt** della CPU (Vedi pag 8).  
*Inputs are associate to CPU Interrupt lines (See on pag. 8).*

\*\*= Alimentazione erogata dallo strumento  
*Power supply provided by the instrument*

# Esempi di collegamento


## Wiring example

L2-TM3




# Contatori bidirezionali

## Bidirectional counters

 I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi.  
*The switching time depends on the type of load; the mentioned data refers to the resistive loads.*

**NPN**


Frequenza massima <i>Maximum frequency</i>	200 kHz
Tempo minimo tra un fronte di PH A e il successivo di PH B <i>Minimum time between a PH A edge and next PH B edge.</i>	1,25 $\mu$ s
Isolamento <i>Insulation</i>	1000 Vrms
Tensione di funzionamento nominale <i>Nominal voltage working</i>	12 Vdc
Tensione stato logico 0 <i>Logic state 0 voltage</i>	0 / 1,5 V
Tensione stato logico 1 <i>Logic state 1 voltage</i>	9,5 / 24 V
Caduta di tensione interna <i>Inside Voltage drop</i>	2,0 V
Resistenza di ingresso <i>Input resistance</i>	1200 $\Omega$
Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore <i>Maximum wire length to transductor</i>	150 m



Schema elettrico (NPN)  
*Electric layout (NPN)*


# Ingresso Fotocellula

## Proximity

 I tempi di commutazione dipendono dal tipo di carico; i dati riportati si riferiscono a carichi resistivi.  
*The switching time depends on the type of load; the mentioned data refers to the resistive loads.*

**PNP**

Frequenza massima <i>Maximum frequency</i>	200 kHz
Tempo minimo di acquisizione (hardware) di PH Z <i>Minimum PH Z acquisition time (hardware)</i>	5 $\mu$ s
Isolamento <i>Insulation</i>	1000 Vrms
Tensione di funzionamento nominale <i>Nominal voltage working</i>	24 Vdc
Tensione stato logico 0 <i>Logic state 0 voltage</i>	0 / 5 V
Tensione stato logico 1 <i>Logic state 1 voltage</i>	18 / 28 V
Caduta di tensione interna <i>Inside Voltage drop</i>	2,0 V
Resistenza di ingresso <i>Input resistance</i>	3000 $\Omega$
Lunghezza massima cavi di collegamento al trasduttore <i>Maximum wire length to transductor</i>	150 m




Schema elettrico (PNP)  
*Electric layout (PNP)*

## Uscita analogica Analogue output

Tipo di collegamento <i>Connection type</i>	In modo comune <i>Common type</i>
Isolamento <i>Insulation</i>	1000 Vrms
Range di tensione (minimo a vuoto) <i>Voltage range (minimum at void)</i>	-9,8 / +9,8V
Max. variazione offset * <i>Maximum offset variation *</i>	+ / - 5 mV
Risoluzione <i>Resolution</i>	16 bit
Corrente massima <i>Maximum current</i>	1 mA
Variazione dell'uscita in funzione del carico <i>Output variation on output current</i>	95 $\mu\text{V}/\mu\text{A}$

\* = A seconda delle applicazioni è possibile realizzare una compensazione software delle derive dell'offset.



Schema elettrico  
*Electric layout*

<b>Ingressi PT100</b> <b>PT100 inputs</b>		
Tipo di sonde collegabili <i>Probes type for connection</i>	RTD PT100 (DIN 43760)	Isolata <i>Isolated</i>
Campo di funzionamento <i>Function field</i>	-200 / 600 (15 / 315)	°C (Ω)
Accuratezza <i>Precision</i>	+/- 0,2 (+/- 0,05)	°C (Ω)
Corrente di sensing <i>Sensing current</i>	540	μA
Numero di campionamenti al secondo <i>Sampling time number</i>	3	
Compensazione errore filo <i>Wire error compensation</i>	Per sensore a 3 / 4 fili <i>For sensor by 3 / 4 wires</i>	

\* = E' consigliabile utilizzare dei filtri software sui valori acquisiti adeguati al tipo di applicazione.  
*Advisable to use the software filters on the acquired values, adapts to the application type.*

## Informazioni per la programmazione

## Programming information

Dichiarazione della scheda nella sezione BUS dell'unità di configurazione:

Card declaration in BUS section of configuration unit:

Numero Slot Slot number	Codice software della scheda Card software code	Versione firmware Firmware version
X	L2TM0	00

Esempio / Example :

BUS

```
1 502BF 10 ;Slot 1
2 . . ;Slot 2 (empty)
3 L2TM0 . ;Slot 3
4 . . ;Slot 4 (empty)
5 . . ;Slot 5 (empty)
6 . . ;Slot 6 (empty)
```

Ogni risorsa hardware va associata allo stesso indirizzo (Nome) utilizzato per la descrizione delle connessioni elettriche.

*Each hardware resource must be associated with the same address used in the electric description.*

**Esempio:** se la scheda è installata nello slot 3, il conteggio X.CNT01 deve essere associato all'indirizzo 3.CNT01.

**Example:** if the card is installed in slot 3, the counter X.CNT01 must be associated to 3.CNT01 address.

Esempio / Example :

(Nella unità di configurazione / In configuration unit)

...

INTDEVICE

```
;Nome Tipo TCamp Contatore Inter AbilZero OutAnal
Asse EANPOS 0004 3.CNT01 X X.X 3.AN01
```

```
ptTemp1 ANINP 20 3.PT1V1 X
ptTemp2 ANINP 20 3.PT1V2 X
ptTemp3 ANINP 20 3.PT1V3 X
ptTemp4 ANINP 20 3.PT2V1 X
ptTemp5 ANINP 20 3.PT2V2 X
ptTemp6 ANINP 20 3.PT2V3 X
```

...

## Linee di interrupt

*Interrupt line*

	R5x2 / D9x2				
	2	3	4	5	6
1.INTz1	-	z1=6 (1.INT06)	z1=7 (1.INT07)	-	-
1.INTz2	-	z2=3 (1.INT03)	z2=8 (1.INT08)	-	-

## Note varie

*Notes*

Nessuna nota presente.  
*No notes present.*

